



Produktsertifikat

Nr. 1090

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**Viega Easytop tilbakeslagsventiler, type 2239,
2239.1, 2239.4 og 2239.3 i rødgods og
silisiumbronse, dimensjon 15 – 54 mm**

er i samsvar med kravene i:

EN 13959

Tungmetallutlekking etter NKB 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Viega A/S

Banevænget 13

DK-3460 Birkerød, Danmark

Produsent:

R. Nussbaum AG

CH-4601 Olten, Sveits

Utstedt: 17.01.2005

Revidert: 28.05.2018

Gyldig frem til: 01.04.2020

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder